資料4　諸室リスト及び電気機械要求性能表

室名			諸室リスト 面積	諸室リスト 室数	カーテン	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN(※1それぞれ別系統) 学校 教育系 有線	学校 教育系 Wifi	学校 校務系 有線	学校 校務系 Wifi	学校・図書館※1 インターネット系 有線	学校・図書館※1 インターネット系 Wifi	学校・図書館※1 庁内系 有線	学校・図書館※1 庁内系 Wifi	図書館 図書系 有線	図書館 図書系 Wifi	OAフロア	インターホン	電話 外線	電話 内線	電波時計	TV受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調 冷房	空調 暖房	備考
教室 普通	普通教室(小学校)		72	30	○ ※1	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター
教室 普通	普通教室(中学校)		72	15	○ ※1	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター
特別支援学級	特別支援教室		32	5	○ ※1	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 カーテンレール(出入り口建具の覗き窓用)を別途設置 ※2 プロジェクター
特別支援学級	プレイルーム		92	1	○ ※1	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 カーテンレール(出入り口建具の覗き窓用)を別途設置 ※2 プロジェクター
特別支援学級	倉庫		32	適宜		200以上	1ヶ所以上																	○	○								
特別支援学級	特別支援学級用WC(多機能WC)		適宜	—		200以上	適宜																	○	○		○ トイレ呼出	○	○				
新しい学び	小人数教室		72	7	○ 暗幕 ※1	500以上	6ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター
新しい学び	多目的教室		144	2	○ 暗幕	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 出入り口建具の覗き窓にカーテンレールを別途設置 ※2 プロジェクター
特別教室	理科	理科室(小学校)	96	2	○ 暗幕 ※1	750以上	6ヶ所以上 ※2		○				○								△	○	○	○	○	○ ※3		○ ※4	○ ※4	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 別途, 実験台, 冷蔵庫×2, 水槽×10, TVを設置可能な計画とすること。 ※3 プロジェクター ※4 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓シングルレバー), 下部収納扉付き)
特別教室	理科	理科準備室(小学校)	32	2	○ 暗幕 ※1	300以上	4ヶ所以上 ※2	情コン				情コン										○		○	○			○ ※3	○ ※3	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 コンセント数量は実験台の数量を含まない ※3 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	理科	理科室(中学校)	96	2	○ 暗幕 ※1	750以上	6ヶ所以上 ※2		○				○								△	○	○	○	○	○ ※3		○ ※4	○ ※4	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 別途, 実験台, 冷蔵庫, TVを設置可能な計画とすること。 ※3 プロジェクター ※4 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓シングルレバー),
特別教室	理科	理科準備室(中学校)	32	2	○ 暗幕 ※1	300以上	4ヶ所以上 ※2	情コン				情コン										○		○	○			○ ※3	○ ※3	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 コンセント数量は実験台の数量を含まない ※3 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	図画工作	図工室(小学校)	96	1	○	500以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3		○	○	※1 別途, 実験台, 糸鋸盤(16台程度), TVを設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハンドル), 下部収納扉付き)
特別教室	図画工作	図工準備室(小学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン										○		○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	図画工作	木工室(中学校)	128	1	○	500以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3		○	○	※1 別途, 作業台, 糸鋸盤(15台分程度), 卓上ボール盤(6台程度), 各種動力系作業機器(角ノミ盤, 丸ノコ盤, 帯ノコ盤, 自動カンナ盤, 手押しカンナ盤, 集塵機等)を設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハ
特別教室	図画工作	木工準備室(中学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン										○		○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	図画工作	美術・金工室(中学校)	128	2	○	500以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3		○	○	※1 別途, 作業台, 糸鋸盤(5台程度), ボール盤(2台程度), 電気釜(2台程度), 各種固定機器, TVを設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハンドル), 下部収納扉付き)
特別教室	図画工作	美術・金工準備室(中学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン										○		○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	家庭科	家庭科室(小学校)	96	1	○	750以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3	○	○	○	※1 別途, 実習台, 冷蔵庫置場, 洗濯機置場, ミシン置場(25台程度), TVを設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハンドル), 下部収納扉付き)
特別教室	家庭科	家庭科準備室(小学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン										○		○	○			○	○	○	○	○	※1 別途, ミニキッチン, 実習台, 冷蔵庫置場, 包丁・まな板殺菌保管庫が設置可能な計画とすること。
特別教室	家庭科	調理室(中学校)	96	1	○	500以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3	○	○	○	※1 別途, 実習台, 冷蔵庫置場, 洗濯機置場, 壁面作業台(電子レンジ7台程度), 包丁・まな板殺菌庫, TVを設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハンドル), 下部収納扉付き)
特別教室	家庭科	調理準備室(中学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン										○		○	○			○	○	○	○	○	※1 別途, ミニキッチン, 実習台, 冷蔵庫置場を設置可能な計画とすること。
特別教室	家庭科	被服室(中学校)	96	1	○	750以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3		○	○	※1 別途, 実習台, ミシン(18台), アイロン(18台), TVを設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓, シングルレバーハンドル), 下部収納扉付き)
特別教室	家庭科	被服準備室(中学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン										○		○	○			○ ※	○ ※		○	○	※ 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	音楽	音楽室(小学校)	96	2	○	500以上	6ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 別途, 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ, 壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること。 ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ, 壁掛けスピーカー等)
特別教室	音楽	音楽準備室(小学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン										○		○	○			○ ※	○ ※		○	○	※ 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	音楽	音楽室(中学校)	96	2	○	500以上	8ヶ所以上 ※1		○				○								△	○	○	○	○	○ ※2					○	○	※1 別途, 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること。 ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ, 壁掛けスピーカー等)
特別教室	音楽	音楽準備室(中学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン										○		○	○			○ ※	○ ※		○	○	※ 流し台1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
特別教室	音楽	楽器庫(小学校)	32	1	○	200以上	適宜																	○	○								
特別教室	音楽	楽器庫(中学校)	32	1	○	200以上	適宜																	○	○								
特別教室	音楽	楽器庫(共用)	32	1	○	200以上	適宜																	○	○								
特別教室	メディアセンター		384	1	○	500以上	9ヶ所以上 ※1	情コン	○	情コン		情コン	○					△		○	○	○	○	○	○	○ ※2		○ ※3	○ ※3		○	○	※1 別途, 図書カウンター(司書用PC, 蔵書検索用PC, プリンター等を含む)を設置可能な計画とすること。 ※2 プロジェクター ※3 洗面手洗い1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
管理諸室	職員室(共用)		352	1	○	500以上	適宜 ※1	情コン		情コン		情コン						○	○ (親機)	○	○	○	○	○	○	○ ※2	○ ※3	○ ※4	○ ※5	○ ※5	○	○	※1 冷蔵庫置場(4台程度), 電子レンジ, タブレット充電収納棚(4台程度), 複合機(4台程度), 各種プリンター(6台程度), 空気清浄機等を設置可能な計画とすること。 ※2 校内放送設備(ユニット式卓上アンプ・リレーボックス等) ※3 壁掛非常用放送設備(20回線・蓄電池内臓) ※4 トイレ呼出(親機) ※5 電気給湯式、IHコンロ、洗面手洗い2台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
管理諸室	校長室(小学校)		32	1	○	500以上	3ヶ所以上 ※1	情コン		情コン		情コン								○	○	○	○	○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 別途, 冷蔵庫置場, シュレッダー, TV, プリンター等を設置可能な計画とすること。 ※2 洗面手洗い1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
管理諸室	校長室(中学校)		32	1	○	500以上	3ヶ所以上 ※1	情コン		情コン		情コン								○	○	○	○	○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 別途, 冷蔵庫置場, シュレッダー, TV, プリンター等を設置可能な計画とすること。 ※2 洗面手洗い1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
管理諸室	印刷室		64	1	○	300以上	適宜 ※1	情コン		情コン		情コン										○		○	○			○ ※2	○ ※2		○	○	※1 印刷機, コピー機, 裁断機, シュレッダー, 紙折り機, 複写機等(各小中用) ※2 洗面手洗い1台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
管理諸室	学校事務室(共用)		64	1	○	500以上	2ヶ所以上 ※1	情コン		情コン		情コン		情コン				○	○ (親機) ※2	○	○	○	○	○	○	○ ※3		○	○ ※4		○	○	※1 別途, 冷蔵庫置場, 電子レンジ, プリンター等(各小・中用)を設置可能な計画とすること。 ※2 インターホン(親機, 増設ﾓﾆﾀｰ) ※3 壁掛非常用放送設備 ※4 電気給湯式、IHコンロ設置
管理諸室	用務員室		64	1	○	500以上	2ヶ所以上 ※1													○	○	○	○	○	○			○	○ ※2		○	○	※1 作業台, 冷蔵庫置場, 洗濯機置場, 電子レンジ, 各種工具充電等 ※2 電気給湯式、IHコンロ設置
管理諸室	会議室		144	1	○	500以上	4ヶ所以上	情コン	○	情コン		情コン	○								△	○		○	○						○	○	各種設備は, 諸室を最大4分割した場合でも各室で対応できる仕様
管理諸室	放送室		32	1	○	500以上	4ヶ所以上 ※1	情コン				情コン									△	○	○	○ ※2	○	○					○	○	※1 デスクアンプ, 19型液晶モニター, 外部入力パネル, CD/メモリープレーヤー, パワーディストリビューター, BD/DVDプレーヤー, デジタルマルチスイチャー, OFDM変調器, デジタルプログラムチャイム, デジタルワイヤレスチューナー, デジタルパワーアンプ, スピーカー切替器等を設置可能な計画とすること。
管理諸室	保健室(共用)		128	1	○ ※1	500以上	4ヶ所以上 ※2	情コン		情コン		情コン								○	○	○	○	○	○			○ ※3	○ ※3		○	○	※1 窓以外にも各ベッド廻りにも設置(吊りタイプ) ※2 別途, 洗濯機置場、冷蔵庫置場, 乾燥機, プリンター, 空気清浄機等(各小・中用)を設置可能な計画とすること。 ※3 シャワー設置、足洗い(外部)電気給湯式, IHコンロ設置 ※3 流し台2台(サブシンク, 下部収納扉付き, 混合水栓(シ
管理諸室	生徒会室		32	1	○	500以上	2ヶ所以上 ※1		○				○								○	○		○	○	○ ※2					○	○	※1 コンセント数量はAP用, プロジェクター用は数量に含まない
管理諸室	教育相談室		20	3	○	500以上	3ヶ所以上	情コン				情コン								○	○	○	○	○	○						○	○	
管理諸室	教材・物品室		32	適宜		200以上	1ヶ所以上																	○	○								
管理諸室	職員更衣室(男女)		64	2	○	200以上	2ヶ所以上															○		○	○			○ ※	○ ※		○	○	※ 洗面手洗い2台(下部収納扉付き, 混合水栓(シングルレバーハンドル))
その他の諸室	昇降口(小学校・中学校・特別支援学級)		適宜	—		500以上	適宜												○ ※1			○		○	○			○ ※2						※1 特別支援学級用昇降口 ※2 手洗い・足洗い(外部)
その他の諸室	職員・来客玄関		適宜	—		500以上	適宜												○ ※					○	○									※ カメラ付きインターホン(子機)
その他の諸室	地域開放玄関		適宜	—		500以上	適宜												○ ※					○	○									※ カメラ付きインターホン(子機)
その他の諸室	地域学校協働本部		48	1	○	500以上	4ヶ所以上					情コン								△		○		○	○						○	○	
その他の諸室	PTA室		48	1		500以上	4ヶ所以上					情コン										○		○	○						○	○	
その他の諸室	給食	給食室	384	1		500以上	適宜 ※1												○ ※2	○ ※3	○ ※4	○	○ ※5	○	○			○	○	○	○	○	※1 各種厨房機器や設備機器等 ※2 カメラ付きインターホン(各搬出入口に設置, 親機は調理室・休憩室に設置し, 増設モニターを適宜設置) ※3 休憩室内に設置 ※4 全ての諸室に設置 ※5 休憩室内に設置
その他の諸室	給食	配膳室(1F)	64	1		500以上	6ヶ所以上												○※		○	○		○	○			○	○		○	○	※ インターホン設備(増設モニター設置)
その他の諸室	給食	配膳室(各階)	16	6		300以上	1ヶ所以上														△	○		○	○			○			○	○	
その他の諸室	WC	児童・生徒WC(男女・共用)	適宜	—		200以上	適宜																	○	○			○					
その他の諸室	WC	職員・来客WC(男女・共用)	適宜	—		200以上	適宜																	○	○			○					
その他の諸室	WC	多機能WC	適宜	—		200以上	適宜																	○	○		○ トイレ呼出	○	○				
その他の諸室	廊下		適宜	—		500以上	適宜																	○	○			○ ※					※ 手洗い・水飲み
その他の諸室	階段・EV		適宜	—		500以上	適宜																	○	○								

室名			諸室リスト		カーテン	電灯	コンセント	LAN(※1それぞれ別系統)										OAフロア	インターホン	電話		電波時計	TV受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調		備考
								学校								図書館																	
								教育系		校務系		インターネット系		庁内系		図書系																	
			面積	室数		照度(Lx)		有線	Wifi	有線	Wifi	有線	Wifi	有線	Wifi	有線	Wifi			外線	内線										冷房	暖房	
運動施設	(屋内運動場(小学校))	サブアリーナ	576	1	○ 暗幕	500以上	適宜 ※		○				○									○		○	○						○	○	バスケットゴール・バレー・バトミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き，ギャラリーにスポットライト用のコンセント，その他将来用AP用コンセント(ブランクプレート)
		ステージ	120	1		500以上	適宜 ※1	情コン	○			情コン	○								△		○	○	○	○ ※2							※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応
		器具庫	32	2		200以上	適宜																	○	○								
		放送機器室	適宜	—	○ 暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン									△			○	○	○ ※					○	○	※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック
		サブアリーナWC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																	○	○		○ トイレ呼出※	○	○ ※				※ 多機能トイレ
		更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜																	○	○			○	○ ※	○	○	○	※ シャワーユニット(男女共) ※ 洗面手洗い(自己発電式自動水栓)
	(屋内運動場(中学校))	アリーナ	935	1	○ 暗幕	500以上	適宜 ※		○				○									○	○	○	○	○					○	○	バスケットゴール・バレー・バトミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き，ギャラリーにスポットライト用のコンセント，その他将来用AP用コンセント(ブランクプレート)
		ステージ	135	1		500以上	適宜 ※1	情コン	○			情コン	○								△		○	○	○	○ ※2							車いす利用者用昇降機 ※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応
		器具庫	32	2		100以上	適宜																	○	○								
		放送機器室	適宜	—	○ 暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン									△	○		○	○	○ ※					○	○	※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック
		WC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																	○	○		○ トイレ呼出※3	○	○ ※				※ 多機能トイレ
		更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜															○		○	○			○	○ ※	○	○	○	※ シャワーユニット(男女共)
	防災備蓄倉庫		80	1		100以上	適宜 ※																	○	○								※ 1ヶ所以上屋外コンセント(鍵付き)
屋外付帯	屋外体育倉庫		122	1		100以上	適宜 ※																	○	○								※ 屋外コンセント(鍵付き)
	屋外WC(男女・共用・多機能)		適宜	—		200以上	適宜 ※1																	○	○		○ トイレ呼出※	○ ※2	○ ※3				※1 屋外コンセント(鍵付き) ※2 地流し含む ※3 多機能トイレ
	交通誘導員待機所		適宜	—		200以上	適宜																	○	○						○	○	
	ゴミ置き場		適宜	—		100以上	適宜																	○	○								
図書			460																														
若葉分館	共通	図書館エントランス	適宜	—		100以上	適宜																	○	○								
		図書館職員玄関	適宜	—		100以上	適宜												○ ※1					○	○								※1 カメラ付きインターホン(子機)
		廊下	適宜	—	○	100以上	適宜																	○	○						○	○	
		職員・利用者用WC	適宜	1		200以上	適宜																	○	○		○ トイレ呼出※	○	○ ※				※ 多機能トイレ
		授乳室	適宜	1		200以上	適宜																	○	○		○ SOS	○	○		○	○	
	開架全体		適宜	1																													
	開架	カウンター	適宜	—	○	500以上	適宜						○	情コン		情コン		○				○		○	○						○	○	
		OPAC及び利用者用インターネットコーナー	適宜	—	○	500以上	適宜 ※					情コン	○			情コン		○						○	○						○	○	書誌検索・インターネット検索用の端末(3台)を設置 ※ 抜け止めコンセント
		一般・YA・児童開架、新聞・雑誌	適宜	—	○	500以上	適宜 ※						○									○		○	○						○	○	※ 抜け止めコンセント
		一般・児童・新聞・雑誌閲覧コーナー	適宜	—	○	500以上	適宜 ※						○									○		○	○						○	○	※ 抜け止めコンセント、利用者用コンセント
		おはなし室	30	1	○	500以上	2ヶ所以上 ※					情コン	○									○		○	○						○	○	※ 抜け止めコンセント
	事務室		適宜	1	○	500以上	4ヶ所以上 ※1							情コン		情コン	○	○	○ (親機)	○	○	○		○ ※2	○ ※3		○ ※4	○	○ ※5		○	○	監視モニターや録画装置，複合防災盤等の保安警備設備や各種放送設備等、館内の空調操作パネル、開架照明スイッチ ※1 ミニキッチン、冷蔵庫置場，電子レンジ，各種プリンター，防犯カメラのモニターを設置 ※2 館内放送設備(ユニット式卓上アンプ・リレーボックス等) ※3 壁掛非常用放送設備(10回線・120W・蓄電池内臓) ※4 トイレ呼出、SOS(親機)
	書庫		適宜	1	○	200以上	適宜							情コン		情コン	○					○		○	○						○	○	
	倉庫		適宜	1	○	100以上	適宜																	○	○								
共通事項			※内線の△については、配管工事及び配線工事(ジャックの設置を含む)を指す。																														