

(仮称)調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設展示空間等作製業務委託

事業者候補選定プロポーザルに関する質問

回 答

	質問内容	回 答
1	建築・設備・電気工事は1本の工事ではなく、3本の工事として別途発注されるということでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	委員会の開催予定時期を教えてください。	「国史跡下布田遺跡保存活用整備検討委員会」については、年3回程度の開催を予定しています。 現在のところ、令和8年度は7月・10月・2月を予定しています。 令和9年度についても3回程度を予定していますが、開催時期については本プロポーザルで選定された事業者からの意見も参考にしながら決定します。
3	展示空間の詳細（高さ、床・壁面・天井の状態、梁位置、天井裏の空調計画など）を把握できるよう、立面図・展開図・天伏図・機械図その他の資料をお示しいただけないでしょうか。	本プロポーザルに参加申込をいただく際に、必要とする提供資料の範囲を伺い、参加資格を満たすと判断された事業者全社に対し、参加資格審査結果通知の発送と同じタイミングで、情報提供させていただく予定です。
4	展示空間の南面に窓が2箇所あるようですが、どのような大きさと仕様のものか教えてください。	回答はNo3と同内容の回答です。
5	映像機器用の電源供給は建築工事側での対応ですか。コンセント位置など調整可能ですか。	本体電気設備工事での対応です。位置については、工事の進捗にもよりますが、協議の上対応可能な場合もあります。
6	映像機器と展示照明の電源について、展示用の電源盤から本業務側で二次配線する想定ですか。	映像機器と展示照明の電源については、本体電気設備工事で設置する展示室内のコンセントでの供給を想定しており、展示用電源盤の設置は想定しておりません。また、電灯分電盤の予備回路の使用可否については、契

		約締結後の協議の上決定いたします。
7	展示ケースが想定されていますが、実物資料や既制作レプリカ等で展示を予定しているもののリスト（内容・素材・大きさ・数量）をお示しいただけないでしょうか。	展示予定のリストは別紙のとおりです。
8	展示ケースのグレード想定（エアタイト・セミエアタイトの必要性等）を教えてください。	基本的には一般的なグレードの展示ケースを想定していますが、漆器や木製品等を借用して展示する場合等があることから、エアタイト・セミエアタイトのような特別仕様の展示ケース 1 台程度の設置を想定しています。
9	展示室の基本照明や非常灯は建築工事側での整備としてよろしいか。	本体電気設備工事での対応です。
10	天井及び床の意匠について言及されていますが、建築設計ではどのような設定になっているのでしょうか。また、その設定にかかわらず本業務にて最適な意匠を改めて検討せよという趣旨でしょうか。	前段のご質問に対する回答は No3 と同内容の回答です。 また、建築の意匠を大きく変えることなく、建築工事側と協議・調整の上、最適な展示空間を作製していただくことを想定しています。
11	原稿支給は日本語かと思いますが、多言語対応はどのような想定ですか。	展示物については、場合により日本語に加え英語での表記を予定しています。その他の言語による表記については、各展示物ごとに、本プロポーザルで選定された事業者からの意見を参考にしながら決定します。
12	建築・機械・電気の工事期間はどのような予定ですか。	令和8年12月11日までの予定です。
13	建築等の別途工事が終了してから本業務における展示物設置や内装を行うという想定でよいでしょうか。現場期間はどのくらい確保できますか。	（仮称）調布市国史跡下布田遺跡ガイダンス施設新築工事各業者との協議によります。 また、現場期間は11か月程度の確保を予定しています。
14	現場期間中、敷地内に現場事務所を設営する必要がありますか。	必須ではありませんが、事業者として現場事務所が必要であれば、敷地外にご用意いたします。
15	光熱水費の負担はどのような想定ですか。	展示内装等により発生する光熱水費は、本プロポーザルで選定された事業者による負担をお願いします。

16	展示設置作業期間中の制約事項（作業可能時間帯、土日対応の可否など）について教えてください。	作業可能時間帯は、基本的に土日・祝日及び年末年始（令和8年12月29日～令和9年1月3日）を除く、午前8時から午後6時を予定しています。 その他、作業に伴う騒音・振動等については、近隣住民への配慮をお願いします。
17	エレベーター裏の空間の内装も本業務で行うのですか。 エントランスからEVホールまでのつながった空間を2つの工事で別々に整備すると継ぎ目のようなものが出来てしまいますが、問題ないとお考えでしょうか。	エレベーター裏の空間の内装に関して、天井及び床の工事は建物工事で実施する予定です。 継ぎ目については、極力解消できるようにしたいため、建築工事側と別途協議・調整していただく予定です。
18	検索装置などで既存のプラットフォームを活用する場合のプログラム部分（本業務に着手する前からベンダーが保有している知的財産権）や、展示ケース等の既製品に係る意匠権等は対象外と理解してよいですか。	対象外という認識で大丈夫です。
19	一般的には展示の企画より制作に費用がかかるので、令和9年度の金額のほうが大きくなると思われます。この予算配分はあくまで参考と理解して年度間配分は改めて協議できると認識してよいですか。	ご指摘のとおり、この予算配分はあくまで参考であり、年度間配分については本プロポーザルで選定された事業者とあらためて協議させていただく予定です。 ただし、実施要領2(1)のとおり、2か年における予算総額（見積限度額）は140,744,000円（税込）となります。
20	調布市での競争入札参加資格を有する企業を代表とした共同体（JV）での応募も可能ですか。	本プロポーザルでは、調布市での競争入札参加資格を有する企業を代表とした共同体（JV）での応募はできません。
21	複数の企業からなる共同体（JV）で参加する場合、そのうちの1社が受託実績の要件を満たしていればよいですか。	本プロポーザルでは、調布市での競争入札参加資格を有する企業を代表とした共同体（JV）での応募はできません。
22	展示空間等作製に関する業務委託の受託実績とありますが、常設展示ではなく企画展示など期間限定の展示のみの実績でもよいですか。	企画展示などの期間限定の展示のみの実績がある場合でも、受託実績の対象となります。

23	受託実績というのは下請も含まれますか。	下請も含めて構いません。
24	展示空間等作製の実績があればよく、設計の実績はなくてもよいですか。	設計の実績はなくても構いませんが、実施要領1(3)ア(ア)で示されている、平面図等資料一式の提出が必要です。
25	エントランスはタイル貼りですか。	磁器質タイル貼りを予定しています。
26	避難誘導灯は建築工事対応ですか。想定位置はありますか。	本体電気設備工事での対応です。 想定位置については、No3の回答のとおりです。
27	消火設備の方式や、煙感知器等の関連設備の位置を教えてください。	消火設備については、消火器です。 想定位置については、No3の回答のとおりです。
28	展示室内の空調設定はどのような想定ですか。	回答はNo3と同内容の回答です。
29	展示室内を区分して2室に分割する提案を検討することも差し支えございませんでしょうか。	実施要領記載事項（市が提示する展示コンセプト及び平面図等を踏まえていること、来館者の導線・身体感覚・没入感への配慮等）に沿ったものであれば、2室に分割する提案の検討についても支障はありません。 ただし、建物工事に関係する分割は不可とします。