

質 問 回 答 書

件 名

調布市文化会館たづくり内装改修工事設計業務委託

上記案件に対する質問について、次のとおり回答します。

No.	質問事項	回 答
1	本改修施設の既存図（建築、構造、電気及び機械設備図）は、全て現存するものと考えて宜しいですか。	新築時（平成7年度）の既存図面は全て現存しています。
2	本改修内容は既存コンクリート躯体残しのスケルトン改修と考えて宜しいですか。また、改修に伴い既存コンクリート躯体の撤去はないものと考えて宜しいですか。	本改修は各階のレイアウト変更に必要な内装改修及び設備改修を実施するものです。本計画を実現できる必要最低限の改修方法の提案をお願いします。また、既存コンクリート躯体の撤去は想定しておりません。
3	内装改修に伴う電気設備及び機械設備改修について、想定されている改修内容を具体的にお示し下さい。	内装改修（間仕切り変更）に伴う、既存設備（空調換気設備、照明設備、コンセント設備、放送設備、防犯設備、自動火災報知設備及び中央監視制御装置等）の配置変更及び増設を想定しています。
4	本改修は内装改修のため、外壁吹付材のアスベスト含有調査は含まれないものと考えて宜しいですか。	そのとおりです。
5	本改修工事に伴い、外壁に面する建具改修はないものと考えて宜しいですか。	そのとおりです。
6	内装改修内容を具体的にお示し下さい。	執務室等の形状やレイアウトの変更と、それに伴う雑壁、内装材（床、壁、天井）及びユニットの撤去・新設等です。