

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		









機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【GHP-1】 ガス-ホ-ン式空 調室外機	冷房：85.0kw 暖房：95.0kw 3 200V 材工共	1	台			
【GHP-1-1】 ガス-ホ-ン式空 調室内機	天吊形 材工共	12	台			
【GHP-2】 ガス-ホ-ン式空 調室外機	冷房：56.0kw 暖房：60.0kw 3 200V 材工共	1	台			
【GHP-2-1】 ガス-ホ-ン式空 調室内機	天吊形 材工共	8	台			
【GHP-3】 ガス-ホ-ン式空 調室外機	冷房：56.0kw 暖房：60.0kw 3 200V 材工共	1	台			
【GHP-3-1】 ガス-ホ-ン式空 調室内機	天吊形 材工共	8	台			
【GHP室内機】 液晶表示リモ-ト-レ- コ-ン	材工共	14	個			
防振コ-ム-ット-（動 伝達防止用緩衝材 ）		1	式			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径( 3/8B) 液管 厚10mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) 液管 厚10mm以上	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径( 5/8B) ガ-ス管 厚20mm以上	28	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガ-ス管 厚20mm以上	3	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビ-ニ-ル管	屋内一般 20A	18	m			
排水・結露防止層 付硬質塩化ビ-ニ-ル管	屋内一般 20A	28	m			
強化ガ-ス-入	20A	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C 管内	200	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	200	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	14	個			
保温化粧ケース (樹脂製)	140 × 80	42	m			
溶融アルミニウム - 垂鉛 鉄板ラッキング (0.27t)	110 ~ 123mm	27	m			
冷媒ガス充填費		1	式			
配管接続費	冷媒管	1	式			
配管接続費	ドレン管	1	式			
ラフレンクレーン (16t) ) 搬入費		1	式			
電動機接続 工費	工費 電動機結線 7.5kW以下	31	台			
養生・整理・清掃 後片付け (賃料・ 手間)	(内部)個別改修	900	m <sup>2</sup>			
内部脚立足場 (賃料・ 手間)	階高4.0m以下	120	m <sup>2</sup>			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事			撤去工事	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【ACP-1】 ガス・ホップ式空 調機室内機撤去	2170*2100*800 1080kg+	1	台			
【ACP-1-1】 ガス・ホップ式空 調機室内機撤去	195*1160*680 Uレコ撤去含	12	台			
【ACP-2】 ガス・ホップ式空 調室外機撤去	2170*1690*800 880kg+	1	台			
【ACP-2-1】 ガス・ホップ式空 調機室内機撤去	195*1160*680 Uレコ撤去含	8	台			
【ACP-3】 ガス・ホップ式空 調室外機撤去	2170*1690*800 880kg+	1	台			
【ACP-3-1】 ガス・ホップ式空 調機室内機撤去	195*1160*680 Uレコ撤去含	8	台			
配管切断費	冷媒管	1	式			
配管切断費	ドレン管	1	式			
電源取外費	GHP	1	式			
冷媒用断熱材被覆 鋼管撤去		1	式			
ドレン管撤去		1	式			
配管保温材撤去		1	式			
冷媒回収破壊 処理費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備工事		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【EA-1】 窓枠据付用換気扇	窓枠据付格子タイプ 電気式シャッター付 プラグ付 25cm アルミ製ウェザ-カバー、化粧枠アタッチメント、 防鳥網、コントロールスイッチ含 材工共	14	台			
【EA-1】 換気扇コントロールスイッチ	材工共	14	個			
600Vホ-リフレン絶縁 耐燃性ホ-リフレンソ-ス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	68	m			
コンセント (金属プレート付)	2P15A x 1 125V	9	個			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	68	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) シェンクシヨ-ンボックス	14	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	14	個			
換気扇設置用アルミ 補交換・シ-ル	材工共	1	式			
養生・整理・清掃 後片付け(賃料・ 手間)	(内部)個別改修	230	m <sup>2</sup>			
内部脚立足場(賃 料・手間)	階高4.0m以下	56	m <sup>2</sup>			
計						







