

令和8年度第1回調布市入札等監視委員会の審議概要

開催日時 開催場所		令和8年7月29日（水） 午後2時から午後3時30分まで 特別会議室（市役所5階）
出席者	委員	櫻井 務 委員長（学識経験者） 本多 秀毅 副委員長（公認会計士） 柴田 亮子 委員（弁護士）
	所管課 （発注課）	教育部教育総務課・総務部営繕課 生活文化スポーツ部文化生涯学習課 環境部下水道課 都市整備部道路管理課
	事務局	総務部契約課 山岸課長、安倍課長補佐、濱地契約担当係長、田辺主任
次 第 1 開 会 2 審 査 (1) 抽出案件について（主な質疑応答は別紙参照） ア 調布市立杉森小学校校舎LED化改修工事【一般競争入札】 イ 調布市せんがわ劇場主幹調光器盤改修工事【不調・一般競争入札】 ウ 令和8年度下水道ストックマネジメント工事（第1期－5）【一般競争入札】 エ 令和8年度蛇久保橋ほか3橋補修工事【一般競争入札】 (2) 審査結果 審査案件4件の工事について、入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたことを確認した。 今回の審査では、毎年実施している工事で受注者に偏りがないものがあった一方、入札参加者が少ないものがあった。入札参加者が増えるような工夫や、積算超過を理由とする不調への工夫を検討されたい。 3 閉 会		

○主な質疑応答

1 調布市立杉森小学校校舎ＬＥＤ化改修工事【一般競争入札】

	質問・意見等	回答
①	令和５年度から小中学校のＬＥＤ化改修工事が複数進められているが、受注者は分散されているか。	受注者は分散している。令和８年度は１者だけ２件受注しているが、他は１件ずつ受注している。
②	休日や夜間の工事となるのか。工期が長いと事業者の技術者の拘束になってしまうので、夏休みまでで終わらせられないのか。	休日を想定している。照明器具の納期が５～６か月かかる状況で、夏休みに終わらせることが難しいためその工期となっている。
③	ＬＥＤ化することにより、どれくらい電気代が削減できるのか。	１台２千円の削減効果があり、今回の工事は約５００台交換するため、年間で１００万円ほど削減効果が見込まれる。

2 調布市せんがわ劇場主幹調光器盤改修工事【不調・一般競争入札】

	質問・意見等	回答
①	予定価格を上回っていても、不調にしないで事業者と協議して契約できれば、再公告するより早く契約できるので、検討してはどうか。	予定価格を公表しているため、予定価格を上回る金額を事業者は入札できないため、一度不調にしてから事業者にヒアリングするやり方をとっているが、今後検討していきたい。
②	平成２０年開設だが、機器の耐用年数はどれくらいなのか？	１５年が耐用年数となる。他の工事との関係で優先順位等もあるため、全体調整の結果である。
③	物価高騰の影響もあり、入札不調は、増えているのか。	工事は、今年度、他に３件不調となっている。物品や設計委託等是不調とはなっていない状況。

3 令和８年度下水道ストックマネジメント工事（第１期－５）【一般競争入札】

	質問・意見等	回答
①	昨年度と同様２者の入札参加であり、参加者が増えるように工夫されたい。	分割発注は、諸経費率が上がってしまうことや、事務負担増などのデメリットがある。参加者が増えるように対応を検討していく。
②	近年のゲリラ豪雨対策で、１時間当たり５０mmから６０mmにするなどの対応は。	ストックマネジメント工事では、老朽化対策を行っている。ゲリラ豪雨等の浸水対策は、雨水管理総合計画に基づく下水道工事を将来的に予定している。

③	八潮市の陥没事故を受けて、国から依頼があった緊急点検の結果は。今回の計画的な工事とは別に緊急でやらなければならない箇所はあったか。	八潮市の陥没事故を受けて、緊急パトロールを実施したほか、全国特別重点調査を実施し約 19 kmを目視調査した結果、緊急にやるべきところはなかったので、今後、ストックマネジメント事業として対応していく予定。
---	---	--

4 令和 8 年度蛇久保橋ほか 3 橋補修工事【一般競争入札】

	質問・意見等	回答
①	基準どおりであれば、市内本店の入札参加資格となるどころ、都内まで広げた理由は。	高速道路に架かる橋の施工実績がある事業者を選定してほしいと N E X C O 中日本から要望があったため。市内だと実績がある事業者がない見込のため。
②	他に特殊な橋の工事はあるのか。その場合はどのような契約になるのか。	京王線の上に架かる橋が 4 橋ある。工事内容によって、京王線の運行に支障が出る恐れがある場合には、京王電鉄に委託している。そして、京王電鉄で入札のうえ工事を行っている。
③	ベースプレートシーリング工とは。	跨道橋に転落防止の柵があり、柵を下から支えるベースプレートの隙間に水が入らないようにシーリングする工事。