

## 縁日祭礼や各種イベント等の屋台・模擬店、移動販売などで LPガス容器（ボンベ）を車両で移動する際の注意事項について

LPガス充てん容器を車両で移動する場合には、高圧ガス保安法の移動の基準が適用されます。屋台や模擬店で使用する時や車両で飲食物を移動して販売する時など、LPガスを車両で移動する際には、高圧ガス保安法、並びに関係法令を守り、高圧ガスによる災害防止に努められますようお願いいたします。

(※) が付されている項目は、LPガス充てん容器（以下「容器」という）の内容積が20リットル以下で、かつ、内容積の合計が40リットル以下の移動の場合は、適用されません。

LPガス容器の内容積は、8kgの容器で約19リットルです。8kgを超える容器を積載する場合や、8kgの容器を3本以上積載する場合は、適用を受けません。

### ◎積載方法

- ◆容器転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、乱暴な取扱いをしないようにしてください。
  - ロープ等で容器を車両等としっかり固定しましょう。また、車両の揺れによる他の積載物からの影響を受けないようにしましょう。
  - 容器は、水平な場所に置きましょう。
  - 容器は、上から物が落ちる場所に置かないようにしましょう。
  - 容器には、固定プロテクター又はキャップを装着しましょう。
  - 圧力調整器は、容器（ボンベ）から外して積載しましょう。
  - 横置きでは積まないようにしましょう。
- ◆LPガスとの消防法の危険物（消防法第2条第7項に規定する危険物）との混載は、次の場合を除いて禁止されています。
  - 内容積120リットル未満の容器に充てんされたLPガスと消防法別表に掲げる第四類の危険物（ガソリン、灯油、軽油など）
- ◆容器の温度は、常に40℃以下に保ちましょう。

プロテクター

圧力調整器



### ◎警戒標（※）

- ◆車両の前方及び後方から見やすい位置に設置します（1回限りの運搬でも必要です）
- ◆黒地に黄色（蛍光）文字で、「高圧ガス」が基本です
- ◆大きさに指定があります  
<ヨコ：車幅の30%以上、タテ：ヨコ寸法の20%以上>

高圧ガス


### ◎消火器（※）

- ◆LPガス容器の内容積が150kgまでは、B3以上の能力を持つ消火器1本以上を携行し、速やかに使用できる場所に設置してください。
- ◆月1回以上点検し、正常な状態を維持してください。
- ◆有効期限内のものであっても、①容器外面に腐食がある②ピンがない③ピンとグラウンド部のシールがないか切れているものなどは、改善してください。



## ◎携行書面

- ◆移動時の注意事項を表示したラベルが貼ってある内容積20リットル以下の容器のみで、かつ、内容積の合計が40リットル以下の移動の場合は、適用されません。
- ◆上記以外の場合は、運搬しているガスの名称、性状及び災害防止のために必要な注意事項を記載した携行書面（イエローカード）を携行してください。



「移動時の注意事項のラベル」には、

- ①LPガス容器の取り扱い及び移動中の基本的注意事項
- ②ガス漏れがあった場合の措置
- ③吸入や皮膚に付着した時の応急措置などが記載されています。はがれたり、汚れた場合には、LPガス販売店に改めてラベルをいただいで下さい。

## ◎防災資機材（※）

- ◆防災工具は次のとおりです。

赤旗、赤色合図灯又は懐中電灯・電池、メガホン、ロープ（長さ15m以上×2本以上）、漏えい検知器、石鹼水、車輪止め（2個以上）、容器バルブ開閉ハンドル、容器バルブグランドスパナ又はモンキレンチ、革手袋

## ◎移動・駐車（※）

- ◆駐車する時は、充てん容器等の積み卸しを行う場合を除いて、学校や病院等が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選びましょう。
- ◆食事その他やむを得ない場合を除き、車両を離れないようにしましょう。
- ◆長時間、車両にLPガス容器等を積載したまま駐車しないようにしましょう。

## ◎その他

- ◆LPガス容器のバルブは、確実に閉めましょう。
- ◆車内にLPガス容器を積んで移動する際は、ガス漏れが生じても滞留しないように窓を開けておくなど、換気措置を施すことが望まれます。
- ◆高圧ガス保安法に違反し罰則が適用された場合、交通違反などとは異なり、刑事事件として扱われます。また、両罰規定があり、違反者だけではなく法人等の代表者や個人にも刑が科されますので、注意してください。
- ◆LPガスによる事故を未然に防止するため、法令の適用が除外されている場合でも、法令に準じて措置を講じることが望まれます。

【お問い合わせ】 東京都環境局

<区部・島しょ> 環境改善部環境保安課ガス冷凍係（03-5388-3543）

<多摩部> 多摩環境事務所管理課ガス冷凍係（042-525-4772）