

室名	諸室リスト		カーテン	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN(※1それぞれ別系統)								OA フロア	イン ター ホン	電話		電波 時計	TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調		備考				
	面積	室数				学校		学校・図書館※1		図書館		有線	Wifi			有線	Wifi										有線	Wifi		外線	内線	冷房	暖房
						教育系	校務系	インターネット系	庁内系	図書系	図書系																						
運動施設 (屋内 学運動 場)	サブアリーナ	576	1	○ 暗幕	500以上	適宜 ※		○								○		○	○					○	○	バスケットゴール・バレー・バドミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き。ギャラリーにスポットライト用のコンセント、その他 ※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応							
	ステージ	120	1		500以上	適宜 ※1	情コン	○							△		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応						
	器具庫	32	2		200以上	適宜																											
	放送機器室	適宜	—	○ 暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン								△												※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック						
	サブアリーナWC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																					※ 多機能トイレ						
	更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜																					※ シャワーユニット(男女共) ※ 洗面手洗い(自己発電式自動水栓)						
運動施設 (屋内 中学校 場)	アリーナ	935	1	○ 暗幕	500以上	適宜 ※		○								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	バスケットゴール・バレー・バドミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き。ギャラリーにスポットライト用のコンセント、その他 ※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応						
	ステージ	135	1		500以上	適宜 ※1	情コン	○							△		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック						
	器具庫	32	2		100以上	適宜																											
	放送機器室	適宜	—	○ 暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン								△	○											※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック						
	WC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																					※ 多機能トイレ						
	更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜																					※ シャワーユニット(男女共)						
防災備蓄倉庫	80	1		100以上	適宜 ※																					※ 1ヶ所以上屋外コンセント(鍵付き)							
屋外付帯	屋外体育倉庫	122	1		100以上	適宜 ※																				※ 屋外コンセント(鍵付き)							
	屋外WC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜 ※1																				※1 屋外コンセント(鍵付き) ※2 地流し含む ※3 多機能トイレ							
図書	交通誘導員待機所	適宜	—		200以上	適宜																											
	ゴミ置き場	適宜	—		100以上	適宜																											
	460																																
	共通	図書館エントランス	適宜	—		100以上	適宜																										
		図書館職員玄関	適宜	—		100以上	適宜								○ ※1													※1 カメラ付きインターホン(子機)					
		廊下	適宜	—	○	100以上	適宜																										
		職員・利用者用WC	適宜	1		200以上	適宜																					※ 多機能トイレ					
		授乳室	適宜	1		200以上	適宜																					○ トイレ呼出※ ○ SOS					
	開架全体	カウンター	適宜	1		500以上	適宜																										
		OPAC及び利用者用インターネットコーナー	適宜	—	○	500以上	適宜 ※				情コン	○																書誌検索・インターネット検索用の端末(3台)を設置 ※ 抜け止めコンセント					
		一般・YA・児童開架、新聞・雑誌	適宜	—	○	500以上	適宜 ※					○																※ 抜け止めコンセント					
		一般・児童・新聞・雑誌閲覧コーナー	適宜	—	○	500以上	適宜 ※					○																※ 抜け止めコンセント、利用者用コンセント					
		おはなし室	30	1	○	500以上	2ヶ所以上 ※					情コン	○															※ 抜け止めコンセント					
		事務室	適宜	1	○	500以上	4ヶ所以上 ※1					情コン	○	○														監視モニターや録画装置、複合防災設備等の保安警備設備や各種放送設備等、館内の空調操作パネル、開架照明スイッチ ※1 ミニキッチン、冷蔵庫等、電子レンジ、各種プリンター、防犯カメラのモニターを設置 ※2 館内放送設備(ユニット式卓上アンプ・リレーボックス等) ※3 壁掛非常用放送設備(10回路・120W・蓄電池内蔵) ※4 トイレ呼出、SOS(観機)					
	書庫	適宜	1	○	200以上	適宜					情コン	○																					
	倉庫	適宜	1	○	100以上	適宜																											

共通事項 ※内線の△については、配管工事及び配線工事(ジャックの設置を含む)を指す。