

資料4 諸室リスト及び電気機械要求性能表

室名		諸室リスト		カーテン	電灯 照度 (Lx)	コンセント	LAN(※1それぞれ別系統)										OA フロア	インターホン	電話		電波時計	TV受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調		備考	
		面積	室数				学校		学校・図書館※1 インターネット系		図書館 図書系		外線	内線																			
							教育系	校務系	有線	Wifi	有線	Wifi			有線	Wifi																	
教 育 室 通	普通教室(小学校)	72	30	○※1	500以上	5ヶ所以上		○				○						△	○	○	○	○	○※2				○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター				
	普通教室(中学校)	72	15	○※1	500以上	5ヶ所以上		○				○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター				
特 別 支 援 学	特別支援教室	32	5	○※1	500以上	5ヶ所以上		○				○						△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	※1 カテンレール(出入り口建具の覗き窓用)を別途設置 ※2 プロジェクター				
	プレイルーム	92	1	○※1	500以上	5ヶ所以上		○				○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	※1 カテンレール(出入り口建具の覗き窓用)を別途設置 ※2 プロジェクター			
学 び の 場	倉庫	32	適宜		200以上	1ヶ所以上																○	○										
	特別支援学級用WC(多機能WC)	適宜	—		200以上	適宜																	○	トイレ呼出	○	○							
特 別 教 室	小人数教室	72	7	○暗幕※1	500以上	6ヶ所以上		○				○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	※1 更衣用の間仕切りカーテンレール(出入り口建具の覗き窓共)を別途設置 ※2 プロジェクター			
	多目的教室	144	2	○暗幕	500以上	5ヶ所以上		○				○								△	○	○	○	○※2			○	○	○	○	※1 出入り口建具の覗き窓にカーテンレールを別途設置 ※2 プロジェクター		
	理 科	理科室(小学校)	96	2	○暗幕※1	750以上	6ヶ所以上※2		○				○							△	○	○	○	○	○※3			○	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 別途、実験台、冷蔵庫×2、水槽×10、TVを設置可能な計画とすること ※3 プロジェクター ※4 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓シングルレバー)、下部収納扉付き)	
		理科準備室(小学校)	32	2	○暗幕※1	300以上	4ヶ所以上※2	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 コンセント数量は実験台の数量を含まない ※3 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))	
		理科室(中学校)	96	2	○暗幕※1	750以上	6ヶ所以上※2		○			○							△	○	○	○	○	○※3			○	○	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 別途、実験台、冷蔵庫、TVを設置可能な計画とすること ※3 プロジェクター ※4 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓シングルレバー)、下部収納扉付き)	
		理科準備室(中学校)	32	2	○暗幕※1	300以上	4ヶ所以上※2	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	※1 全ての窓と扉(廊下側を含む)に暗幕設置予定 ※2 コンセント数量は実験台の数量を含まない ※3 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))	
	図 画 工 作	図工室(小学校)	96	1	○	500以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(16台程度)、TVを設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))、下部収納扉付き	
		図工準備室(小学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上※1	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))	
		木工室(中学校)	128	1	○	500以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	※1 別途、作業台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))	
		木工準備室(中学校)	32	1	○	300以上	4ヶ所以上※1	情コン				情コン										○	○	○	○			○	○	○	○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
		美術・金工室(中学校)	128	2	○	500以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	※1 別途、作業台、糸鋸盤(5台程度)、ボール盤(2台程度)、電気釜(2台程度)、各種固定機器、TVを設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))、下部収納扉付き	
		美術・金工準備室(中学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上※1	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
		家 庭 科	家庭科室(小学校)	96	1	○	750以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(16台程度)、TVを設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))、下部収納扉付き
	家庭科準備室(小学校)		32	1	○	300以上	4ヶ所以上※1	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))
	調理室(中学校)		96	1	○	500以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))
	調理準備室(中学校)		32	1	○	300以上	4ヶ所以上※1	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	※1 コンセント数量は作業台の数量を含まない ※2 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
	被服室(中学校)		96	1	○	750以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台3台(蛇口3口程度(混合水栓、シングルレバーハンドル))
	被服準備室(中学校)		32	1	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン										○	○	○	○			○	○	○	○	○	○
	音 楽	音楽室(小学校)	96	2	○	500以上	6ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	○	※1 別途、映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)
		音楽準備室(小学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	※1 別途、映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)
		音楽室(中学校)	96	2	○	500以上	8ヶ所以上※1		○			○							△	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	○	※1 別途、映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)
		音楽準備室(中学校)	32	2	○	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン									○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	※1 別途、映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)を設置可能な計画とすること ※2 映像音響機器(AMP、CD、MD、DVD、マイク、アンプ、壁掛けスピーカー等)
		楽器庫(小学校)	32	1	○	200以上	適宜																○	○									※1 別途、実験台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
		楽器庫(中学校)	32	1	○	200以上	適宜																	○	○								
楽器庫(共用)		32	1	○	200以上	適宜																	○	○									※1 別途、実験台、糸鋸盤(15台分程度)、卓上ボール盤(6台程度)、各種動力系作業機器(角ノコ盤、丸ノコ盤、帯ノコ盤、自動カンナ盤、手押しカンナ盤、集塵機等)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 流し台1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
メディアセンター		384	1	○	500以上	9ヶ所以上※1	情コン	○	情コン	情コン	○			△			○	○	○	○	○	○	○※2			○	○	○	○	○	○	※1 別途、図書カウンター(司書用PC、蔵書検索用PC、プリンター等を含む)を設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 洗面手洗い1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))	
管 理 諸 室	職員室(共用)		352	1	○	500以上	適宜※1	情コン		情コン	情コン			○(観機)		○	○	○	○	○	○	○	○※3		○	○	○	○	○	○	○	○	※1 別途、実験台、糸鋸盤(16台程度)、TVを設置可能な計画とすること ※2 プロジェクター ※3 洗面手洗い1台(下部収納扉付き、混合水栓(シングルレバーハンドル))
	校長室(小学校)	32	1	○	500以上	3ヶ所以上※1	情コン		情コン	情コン						○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○</			

室名			諸室リスト		カーテン	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN(※1それぞれ別系統)										OA フロア	インターホン	電話		電波時計	TV受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調		備考		
			面積	室数				学校		学校・図書館※1		図書館		有線	Wifi	有線	Wifi			有線	Wifi										有線	Wifi		外線	内線
								教育系	校務系	インターネット系	庁内系	図書系	図書系																						
運動施設	(屋内学運動場)	サブアリーナ	576	1	○暗幕	500以上	適宜※		○				○								○		○					○	○	バスケットゴール・バレー・バドミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き。ギャラリーにスポットライト用のコンセント、その他将来用AP用コンセント(ブラックプレート) ※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応					
		ステージ	120	1		500以上	適宜※1	情コン	○			情コン	○						△		○	○	○	○	○※2						※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応				
		器具庫	32	2		200以上	適宜															○	○												
		放送機器室	適宜	—	○暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン							△			○	○	○	○	○※		○	○			※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック			
		サブアリーナWC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																○	○			○	○※				※ 多機能トイレ			
		更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜																○	○			○	○※	○	○	○	○	※ シャワーユニット(男女共) ※ 洗面手洗い(自己発電式自動水栓) バスケットゴール・バレー・バドミントン用支柱穴 ※ 非常時回路兼用コンセントはガードプレート・通電表示ランプ付き。ギャラリーにスポットライト用のコンセント、その他将来用AP用コンセント(ブラックプレート)		
	(屋内学運動場)	アリーナ	935	1	○暗幕	500以上	適宜※		○				○									○	○	○	○	○		○	○			※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応			
		ステージ	135	1		500以上	適宜※1	情コン	○			情コン	○						△		○	○	○	○	○	○※2						車いす利用者用昇降機 ※1 フロアコンセント ※2 電動式スクリーン、映像音響機器設置(調整卓)、移動式音響ワゴンによる映像音響設備対応			
		器具庫	32	2	○暗幕	100以上	適宜																○	○											
		放送機器室	適宜	—	○暗幕	300以上	4ヶ所以上	情コン				情コン							△	○		○	○	○	○	○※		○	○			※ AVミキサー、AVアンプ、CDプレイヤー、ワイヤレス受信機、ワイヤレスマイク、ダイナミックマイク、システムラック			
		WC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜																○	○		○	○※					※ 多機能トイレ			
		更衣室(男女)	32	2	○	200以上	適宜															○		○	○		○	○※	○	○	○	○	※ シャワーユニット(男女共)		
	屋外付帯	防災備蓄倉庫	80	1		100以上	適宜※																○	○								※ 1ヶ所以上屋外コンセント(鍵付き)			
		屋外体育倉庫	122	1		100以上	適宜※																	○	○							※ 屋外コンセント(鍵付き)			
		屋外WC(男女・共用・多機能)	適宜	—		200以上	適宜※1																○	○		○	○※2	○	○※3				※1 屋外コンセント(鍵付き) ※2 地流し含む ※3 多機能トイレ		
	図書	交通誘導員待機所	適宜	—		200以上	適宜																○	○					○	○					
		ゴミ置き場	適宜	—		100以上	適宜																○	○											
若葉分館	共通		460																																
		図書館エントランス	適宜	—		100以上	適宜																○	○											
		図書館職員玄関	適宜	—		100以上	適宜																○	○								※1 カメラ付きインターホン(子機)			
		廊下	適宜	—	○	100以上	適宜																○	○											
		職員・利用者用WC	適宜	1		200以上	適宜																○	○		○	○					※ 多機能トイレ			
		授乳室	適宜	1		200以上	適宜																○	○		○	○								
	開架全体		適宜	1																															
		カウンター	適宜	—	○	500以上	適宜					○	情コン		情コン		○				○		○	○											
		OPAC及び利用者用インターネットコーナー	適宜	—	○	500以上	適宜※				情コン	○			情コン		○						○	○								書誌検索・インターネット検索用の端末(3台)を設置 ※ 抜け止めコンセント			
		一般・YA・児童開架、新聞・雑誌	適宜	—	○	500以上	適宜※					○										○		○	○							※ 抜け止めコンセント			
事務室	一般・児童・新聞・雑誌閲覧コーナー	適宜	—	○	500以上	適宜※															○		○	○							※ 抜け止めコンセント、利用者用コンセント				
	おはなし室	30	1	○	500以上	2ヶ所以上※				情コン	○																				※ 抜け止めコンセント				
倉庫	事務室	適宜	1	○	500以上	4ヶ所以上※1								情コン		○	○		○(観機)	○	○			○	○※2	○	○※3		○	○	※1 ミニキッチン、冷蔵庫置場、電子レンジ、各種プリンター、防犯カメラのモニターを設置 ※2 館内放送設備(ユニット式卓上アンプ・リレーボックス等) ※3 壁掛非常用放送設備(10回線・120W・蓄電池内蔵) ※4 電気給湯式、IHコンロ				
	書庫	適宜	1	○	200以上	適宜								情コン		○						○		○	○										
	倉庫	適宜	1	○	100以上	適宜																	○		○	○									